

新闻标题：风淋室安装注意事项

新闻出处：

新闻内容： 风淋室安装定位.切勿随意移动、整改;如需要更改移位须找专业人员和厂家指导，移位须重新校对地面水平，以防门框变形，影响风淋室的正常工作。风淋室设备部位和环境需良好通风和干燥。风淋室正常工作状态下切勿触摸或使用所有控制开关，人或货物感应区内，系统在接收感应后，方能进入吹淋程序;切勿从风淋室内运输大件物品，以免碰坏表面及电控件;风淋室内外面板，切勿用硬物碰击，以免刮伤。风淋室门是电子联锁，当一扇门打开时另一扇门自动锁定，切勿同时强迫开关两扇门，系统运行时切勿强迫开关任何一扇门；吹淋时间一经设定，切勿随意调节。风淋室 需采用责任人管理，每季度定期更换初效过滤器。平均每2年更换风淋室的高效过滤器。风淋室使用轻开轻关风淋室内、外门。遇风淋室发生故障时，应及时报专业维修人员修理。